

СОГЛАСОВАНО:

Глава МО «Талажское»



С.Г. Минеева
2015 г

УТВЕРЖДАЮ:

Управляющий
ООО «Приморская управляющая
компания»



А.Н. Замятин
2015 г

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на подключение строящегося питьевого водопровода ДНТ «Алмаз»
к инженерным сетям водоснабжения п. Талаги.

1. Подключение выполнить от ВНС 33 п. Талаги.
2. Подающий водопровод строящегося питьевого водоснабжения ДНТ «Алмаз» выполнить диаметром не менее ф. 100 мм (допускается двухтрубное исполнение не менее ф. 60 мм по каждой ветви), материал трубопровода, количество железобетонных колодцев определить проектом.
3. Разрешаемый отбор объема питьевой воды 60 куб. м. в сутки. Режим работы водопотребления круглосуточный. Гарантированный напор в точке подключения 2,5 кг/см².
4. В проекте предусмотреть:
 - реконструкция ВНС 33 в части ввода резервной емкости 100 м³ и установку отдельного подающего насоса. Производительность и мощность насоса определяется проектом.
 - установку прибора учета на ВНС 33;
 - поворотные затворы (затвжки) для выделения ремонтных участков;
 - клапаны для впуска и выпуска воздуха при опорожнении и заполнении трубопроводов;
 - мероприятия по соблюдению условий пожарной безопасности и подачу расчетных расходов воды на пожаротушение;
 - мероприятия по рациональному расходованию воды.
5. До начала подачи воды в систему, заказчик производит промывку подключаемых систем водоснабжения, предоставляет акты промывки в ООО «Приморская управляющая компания».
6. Работы по подключению водопровода питьевого водоснабжения выполняются после положительного проведения гидравлических испытаний и сдачи актов в ООО «Приморская управляющая компания».

Исполнитель: Рогатых Н.А.